
Oscillator and frequency modulator
Oszillator und Frequenzmodulator
41314-2
FM chokes
FM-Drosselspule
Modulation generator
Modulationseinsatz
(siehe Stromlauf 41314 S 1)
(see circuit diagram 41314 S 1)
Range Bereich VII 401... 484 MHz
Range Bereich VI 293...404 MHz
Range Bereich V 193...294 MHz
Range Bereich IV 129...184,5 MHz
Range Bereich III 74...129,5 MHz
Range Bereich II 47...74,7 MHz
Range Bereich I 0,4...48 MHz
Hubnetzwerk / Deviation netwerk
41314 - 2 100 25
Bias of reactance diodes and FM voltage
Vorsp. Hubdioden u. FM Spannung
Anschlüsse für den Frequenzkontroller
Connectors for Frequenzkontrolls
Circuit diagram consists of 3 sheets
Stromlauf besteht aus 3Blatt
See parts list
hierzu Schaltteilliste 41314 Sa
AM-FM-Meßsender Type SMDA
AM-FM Signal generator Type SMDA
41314 S Bl 1
ROHDE & SCHWARZ · MÜNCHEN


Buffer and ALC
Trennverstärker u. Amplitudenregler
LP filter preceding mixer
Tiefpaß vor Mischer
Mixer
Mischer
LP filter following mixer
Tiefpaß nach Mischer
Frequenzumsetzer
Frequency changer
AM-Modulator
AM modulator
Endstufe
Final stage
Output filter
Ausgangsfilter
Teiler
Attenuator
Regelverstärker
ALC amplifier
HF-Sicherung
Overload protector
Crystal stage
Quarzstufe
AM-Vorrosselung
AM chokes
Modulationsteil
Modulation section
VOR - ILS ADAPTER
AM-FM-Meßsender Type SMDA
AM-FM-Signal generator Type SMDA
41314 S Blatt 2

ManualsPlus.com

Power supply
Netzteil

41314-4.9

41311-4.7

41311-4.5

T57 2N5296 25V
T58 BSY55
C570 220n
Gl570 B60 C800 Si
C646 4,7n
R626 390
T59 2N5296 -7,5V
C590 10µ
T60 BSY55
C645 4,7n
Gl590 B60 C800 Si
C600 4,7n
R625 390
Gl591 1N4002
Gl571 AAY10/120
~22V
~23,5V
Bu50 7 10 12 15 1 14 17 8 13 16
R821 1,8
C591 1000µ
C571 1000µ
gn sw rt bl ge
Tr1
ge g gr br ws rt
NETZ POWER
S14 I
S14 II
115V 125V 220V 235V
S15
Si1
R820 120k
Rl1
L3 25µ L4 25µ L1 25µ L2 25µ
C595 2,2n C596 2,2n
Bu70 1 2 ADAPTER
Bu71 1 2 KONTROLLER
ST1
NETZ AC SUPPLY
Bu11 10 24V 120mA
9 8 24V 500mA
12
-18V +18V

R610 330k Gl610 ZF18 -6,5V R611 1k R612 100
R620 10k C620 100n R621 330 C621 1n Gl650 1N936
C650 47µ T65 2N2914 R642 1,8k -9V
R651 1,5k R661 3,3k R662 1k C661 100µ
T61 BCY79IX -7,5V T62 BCY79IX +17,3V
R650 1,2k R660 390 C660 4,7µ R663 3,3k
R630 330k Gl620 ZF18 -24V R631 1k R632 100
R640 10k C640 100n R641 330 C641 1n Gl670 1N936
C670 47µ T67 2N2914 R643 1,8k -9V
R671 1,5k R681 3,3k R682 1k C681 100µ
T63 BCY79IX T64 BCY79IX -0,5V -0,7V
R670 1,2k R680 390 C680 4,7µ R683 3,3k

Level with 220V AC supply
Pegel bei U_{Netz} 220V
+18V Bu60.15 I last ~ 380mA / +18V Bu60.15 I load ≈ 380mA
-18V Bu60.2 I last ~ 32mA / -18V Bu60.2 I load ≈ 32mA
Alle Pegel gegen Masse
All levels refered to chassis

T65, T67
T58, T60
T61 ... T64
T57 T59

Stromlauf zu AM-FM-Meßsender Type SMDA
AM-FM Signal generator Type SMDA

Zeichn. Nr. 41314 S Bl. 3

ROHDE & SCHWARZ · MÜNCHEN

	Name	Datum	Änd.-Mitteilg. Nr.	Änd.	Name	Datum	Änd.-Mitteilg. Nr.	Änd.
gezeichnet	Gs	21.1.71						
bearbeitet								
geprüft								
normgeprüft								
IGME								
d	Bg	20.4.72	17312					
f	Bg	23.10.72	17535					
h	Bg	5.73	17791					
i	Bg	17.9.73	17967					

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist ohne unsere ausdrückliche Genehmigung strafbar und schadenersatzpflichtig.

ManualsPlus.com

S1	
in Stellung in position	Generator-frequ. [kHz]
1	0,3
2	0,4
3	0,7
4	1,0
5	1,3
6	1,5
7	1,75
8	2,07
9	2,4
10	2,7
11	3,0
12	6,0



R 28073 Bl. 227

ManualsPlus.com



Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, entgeltliche Verwertung, Mitteilung an andere ist straf- und schadenersatzpflichtig.

ROHDE & SCHWARZ · MÜNCHEN

Änd.	Nr.	
d	17011	8.71
b	17117	30.11.71
c	17536	5.10.72
d	17859	14.5.73
e	17968	17.9.73

gezeichnet	25.6.71	Ci
bearbeitet		Gs
geprüft		
genehmigt		

Bg Bg Bg Bg

see hierzu 413141-5 Sa

Stromlauf zu Mod.-Spannungsaufbereitung (Gr.)
Modulation-voltage generation

Zeichn. Nr. 413141-5 S

ManualsPlus.com

Darstellung Bauteilseite, Leitungsführung Bauteilseite
Component side, tracks on component side



413141 - 5 Bl.2 ÄZ c

Darstellung Bauteilseite, Leitungsführung Leiterseite
Component side, tracks on printed side



413141 - 5 Bl.1 ÄZ d

413141 – 5

R 28488 Bl. 228

ManualsPlus.com

S1 I in Stellg.	S1 II in Stellg.	Generator-frequ., kHz
1	1	0,3
2	2	0,4
3	3	0,7
4	4	1,0
5	5	1,3
6	6	1,5
7	7	1,75
8	8	2,07
9	9	2,4
10	10	2,7
11	11	3,0
12	12	6,0



R 28488 Bl.231

413141-6 S

ManualsPlus.com

Darstellung Bauteilseite, Leitungsführung Bauteilseite
Component side, tracks on component side



413141 - 6 B1.2 Äz e

Darstellung Bauteilseite, Leitungsführung Leiterseite
Component side, tracks on printed side



413141 - 6 B1. 1 Äz f



S 1	Anzeigearten mode of indication
1-5-9	AM [%]
2-6-10	Mod. Gen. x 10 mV
3-7-11	FM [kHz]
4-8-12	$\varphi \left[\frac{\Delta f}{f \text{ mod}}\right]$

S2	Anzeigebereich range of indication
1	1
2	4
3	10
4	40
5	100



R 28488 Bl. 233

413141-7 S

ÄZc

ManualsPlus.com

HGSTN 2011

ManualsPlus.com

Darstellung Bauteilseite, Leitungsführung Bauteilseite
Component side, tracks on component side



413141 - 7 Bl.2 Äzc

Darstellung Bauteilseite, Leitungsführung Leiterseite
Component side, tracks on printed side



413141 - 7 Bl.1 Äzd

R 28488 Bl. 232

413141 – 7

ManualsPlus.com

Darstellung Bauteilseite, Leitungsführung Bauteilseite
Component side, tracks on component side



41314 - 5.10 Bl.2 ÄZ o

Darstellung Bauteilseite, Leitungsführung Leiterseite
Component side, tracks on printed side



41314 - 5.10 Bl.1 ÄZ o

ManualsPlus.com



R 28073 Bl. 171

Blockschaltbild Bild 1-2
Block diagram Fig.1-2

HGSTN 2011

ManualsPlus.com



Pegelplan Bild 5-16
Level diagram Fig. 5-16

R 28488 Bl.185